

CQC 标志认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：V2021CQC107502-850731
(任务编号)

产品名称：剩余电流动作断路器

型 号：TGBHLE-32、TGBHLG-32、TGBHLA-32、
TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGB1NLE-32、
TGB1NLG-32、TGB1NLA-32、TGBDLE-32、
TGBDLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、
TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H

检测机构：浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>产品名称: 剩余电流动作断路器</p> <p>型 号: TGBHLE-32、TGBHLG-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32、TGB1NLE-32、TGB1NLG-32、TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H</p> <p>数 量: 7</p> <p>收样日期: 2021-12-14</p> <p>完成日期: 2021-12-16</p> <p>样品来源: 企业送样</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TGB1NLE-32、TGB1NLG-32、TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBHLE-32、TGBHLG-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32; Ue: AC220V/AC230V/AC240V (1P+N、2P), AC380V/AC400V/AC415V (3P、3P+N、4P); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A; TGB1NLE-32、TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBGLE-32、TGB1NLG-32、TGBDLG-32、TGBGLG-32、TGBHLE-32、TGBHLG-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32: Ics=Icn: 6000A; TGBDLE-32H、TGBGLE-32H、TGBDLG-32H、TGBGLG-32H: Icn=10000A; Ics=7500A; C、D 型特性; IΔm=2000A; IΔn: 集成: 15mA、30mA ((TGB1NLE-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBHLE-32: 3P、3P+N、4P)、TGB1NLA-32、TGB1NLG-32、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBHLG-32、TGBHLA-32)、50mA、75mA、100mA、300mA; 分立: 30mA(TGB1NLE-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBHLE-32: 1P+N、2P); TGB1NLE-32、TGB1NLG-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBHLE-32、TGBHLG-32: AC 型; TGB1NLA-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32: A 型; 电子式; 极数: TGB1NLE-32、TGB1NLA-32、TGBDLE-32、TGBDLE-32H、TGBGLE-32、TGBGLE-32H、TGBHLE-32、TGBHLA-32、TGB3LA-32、TGBKLA-32: 1P+N (一个保护极, N 极不可断开, 不隔离)、2P、3P、3P+N (三个保护极, N 极不可断开, 不隔离)、4P; TGB1NLG-32、TGBDLG-32、TGBDLG-32H、TGBGLG-32、TGBGLG-32H、TGBHLG-32: 1P+N (一个保护极, N 极不可断开, 不隔离)、2P</p>	
<p>主检: 冯丽萍 签名:  日期: 2021-12-16</p>	<p>浙江省机电产品质量检测 所有有限公司 2021 年 12 月 17 日</p>
<p>审核: 高云燕 签名:  日期: 2021-12-16</p>	
<p>签发: 马琳 签名:  日期: 2021-12-17</p>	
<p>备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; EMC-E 图; 余下见附页</p>	