



产品认证证书

证书编号：CQC18012185494

申请人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司(V024163)
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、规格、型号

自恢复式过欠压保护器

TGZGQ3-80; Ui: 500V; Ue: AC230V; In: 20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A; 额定限制短路电流能力 (Inc): 6kA; 极数: 1P+N(1 个保护极,N 极常通,不适用于隔离);不带过电流保护

产品标准和技术要求

JB/T12762-2015

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462188-2016 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2018 年 01 月 04 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>