

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2016010307896577

发证日期：2022年04月12日

有效期至：2031年03月22日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号
产品名称和系列、规格、型号	小型断路器 TGB1N-63、TGBH-63、TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA Ui：690V； Uimp：4kV；Ue：AC220V/380V、AC230V/400V、240V/415V(1P)、 AC220V/230V/240V(1P+N、2P)、AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P)、 DC60V/125V(1P)(仅TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA)、 DC110V/250V(2P)(仅TGBG-63、TGBG-63H、TGBG-63A、TGBG-63HA)；In：1A、 2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；B型、C型、 D型特性；Icn：10000A；Ics：7500A[仅TGBG-63、TGBG-63A： AC220V/230V/240V(2P)；DC60V(1P)、DC110V(2P)、TGBG-63H、TGBG-63HA]； Ics=Icn：6000A；极数：1P、1P+N(带一个保护极，N极可开闭)、2P、3P、3P+N(带 三个保护极，N极可开闭)、4P；交流适用频率：50/60Hz；
产品标准和技术要求	GB/T 10963.1-2020;GB/T 10963.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC12-000001-2020认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心