

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107366170

发证日期：2022年11月07日

有效期至：2032年11月06日

委托人名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
制造商名称	浙江天正电气股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产企业名称	浙江天正电气股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
产品名称和系列、 规格、型号	隔离开关 GL-200/□□□X、GL-250/□□□X；Uimp：12kV；Ui：1000V；Ue：AC415/690V；Ith：250A；Ie：200A、250A；Icw：9kA/1s；Icm(峰值)：15.3kA；使用类别：AC-23A(AC415V)、AC-22A(AC690V)；极数：3P、4P；配用的辅助触头：1NO1NC，2NO2NC；Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：220V/0.8A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107366170

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3.3 型号的解释:

GL - □ / □ □ □ X
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 隔离开关

(2) 额定工作电流(A): 200、250

(3) 极数: “3”: 3极、“4”: 4极

(4) 手柄类型: 柜内手柄不注, “J”: 柜外手柄

(5) 辅助开关: “11”: 一常开一常闭, “22”: 二常开二常闭, 不带辅助无标注

(6) “X”: 祥云配色



中国质量认证中心