



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307735112

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

TGM3E-630L、TGM3E-630M、TGM3E-630H；Ue：AC380/400/415V、AC660/690V；Ui：1000V；Uimp：12kV；In：630A（IR：250A、280A、315A、350A、375A、400A、450A、500A、560A、630A 分档可调）；过电流脱扣器类型：电子式；适用频率：50/60Hz；Ics：AC380/400/415V：50kA（L 型），70kA（M 型），70kA（H 型）；AC660/690V：20kA（L 型），20kA（M 型），20kA（H 型）；Icu：AC380/400/415V：50kA（L 型），70kA（M 型），100kA（H 型）；AC660/690V：20kA（L 型），20kA（M 型），30kA（H 型）；Icw：8kA/1s（L 型），10kA/1s（M 型），10kA/1s（H 型）；选择性类别：B 类；脱扣级别（带电动机保护的断路器）：10，20，30；极数：3P；产品适用于隔离；配用的辅助触头 OF-M、报警触头 SD-M：（1NO1NC，2NO2NC，4NO4NC）；Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：AC380/400/415V/1A；DC-13：Ue/Ie：DC110/220/250V/0.15A；符合附录 N 的电子附件：欠压脱扣器 QT：Us：AC220/230V、AC380/400V；电动操作机构 CD2：Us：AC220/230V、AC380/400V

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 09 日 有效期至：2029 年 12 月 08 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

